

Veröffentlichungen gemäß §23c EnWG

Jahreshöchstlast in kW:

MS	NS
8.710,63	2.168,77

Bezug aus der vorgelagerten Netzebene in kWh:

MS	NS
15.485.727,000	25.789.479,858

Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene in kW:

MS	NS
2.731,920	1.482,398

Summe aller Einspeisungen in kWh:

Monat	MS	NS
Januar	6.411.758,000	4.362.629,351
Februar	6.740.421,000	3.893.060,124
März	5.322.978,000	4.248.084,957
April	5.230.733,000	4.186.722,810
Mai	4.827.511,000	4.123.990,034
Juni	4.665.429,000	3.955.760,913
Juli	4.514.305,000	3.921.237,050
August	4.197.384,000	4.388.877,883
September	4.538.993,000	3.849.341,282
Oktober	4.717.180,000	3.806.186,830
November	5.177.102,000	3.904.161,633
Dezember	5.316.874,000	4.590.589,085

Einspeisungen aus Rückeinspeisung in kWh:

Monat	MS
Januar	1.181.328,000
Februar	2.221.003,000
März	689.467,000
April	1.283.975,000
Mai	1.104.398,000
Juni	687.959,000
Juli	602.771,000
August	522.239,000
September	903.329,000
Oktober	1.079.902,000
November	837.774,000
Dezember	1.235.456,000

Netzverluste in kWh:

MS	MS/NS	NS
687.044,09	166.116,32	3.859.492,50

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden in kW (Tennet):

134.820.537,81

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden in kW (Amprion):

111.374.763,82

Summe der Netzverluste in kWh:

4.712.701,74
