

**Verlustenergie des Stromverteilnetzes der GELSENWASSER Energienetze  
GmbH**

**Höhe der Durchschnittsverluste:**

|            | <b>MS</b> | <b>MS/NS</b> | <b>NS</b> |
|------------|-----------|--------------|-----------|
| <b>kWh</b> | 19,61     | 4,74         | 110,15    |
| <b>%</b>   | 5,00      | 8,00         | 5,50      |

**Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie in ct/kWh:**

|       |
|-------|
| 17,80 |
|-------|