

Verlustenergie des Stromverteilnetzes der GELSENWASSER Energienetze GmbH

Höhe der Durchschnittsverluste:

	MS	MS/NS	NS
kWh	140,46	125,51	268,06
%	1,30	1,94	2,90

Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie in ct/kWh:

0,21
